

## 二、采购需求



### (一) 技术需求

序号	产品名称	功能/参数	数量	单位	单价(元)
1	1.5P挂式空调	1. 类型：变频冷暖 2. 全年能效系数（APF） $\geq 5.2$ 3. 额定制冷量(W) $\geq 3500$ 4. 额定制热量(W) $\geq 5000$ 5. 额定制冷功率(W) $\leq 860$ 6. 额定制热功率(W) $\leq 1260$ 7. 电辅加热功率(W) $\leq 1000$ 8. 循环风量（m <sup>3</sup> /h） $\geq 650$ 9. 额定电压：220V 10. 能效等级：一级能效 11. 空调室内机噪音最大值 $\leq 42$ dB; 12. 空调制冷剂的全部管路、液态管路、气态管路和连接管必须为全铜材质。 <b>注：投标时提供以下证书原件彩色扫描件：整机CCC证书、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。</b>	849	台	2935
2	3P天花机	1. 类型：变频冷暖 2. 全年能效系数（APF） $\geq 3.7$ 3. 额定制冷量(W) $\geq 7000$ 4. 额定制热量(W) $\geq 9200$ 5. 额定制冷功率(W) $\leq 2400$ 6. 额定制热功率(W) $\leq 3000$ 7. 电辅加热功率(W) $\leq 2500$ 8. 循环风量（m <sup>3</sup> /h） $\geq 1280$ 9. 额定电压：220V 10. 能效等级：一级能效 11. 空调室内机噪音最大值 $\leq 52$ dB; 12. 空调制冷剂的全部管路、液态管路、气态管路和连接管必须为全铜材质。 <b>注：投标时提供以下证书原件彩色扫描件：整机CCC证书、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。</b>	28	台	10900
注：1.所投空调设备应完全满足技术要求中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。 2.本项目为交钥匙工程，供应商在报价时应充分考虑到打孔、加长铜管、线缆等相关辅材、安装调试、增值税、运输等与本项目相关的一切费用,中标后采购人不再额外支付任何费用。					

### (二) 商务条件

1. 履行期限：合同签订后30个日历天内供货、安装、调试、验收完毕。
2. 履行地点：甲方指定地点。

### 3. 付款方式

(1) 付款方式：供应商空调全部到校安装且组织专家组验收合格后，由供应商提出付款申请十个工作日内一次性付清。注：成交供应商请款前须开具合法、等额的发票，否则采购人有权拒绝付款，并无需承担违约责任。

(2) 结算方法：采购清单中的空调数量为预估数量，后期安装过程中可能会发生数量的变化，结算按实际安装的数量进行结算。

3. 质保期：免费保修6年。

4. 售后服务响应：在接到学校电话通知后立即响应、2小时内到达现场并解决问题。

