

工程变更联系单

工程名称	吉安职业技术学院第二食堂消防改造项目	日期	2026.03	编号	1/1
主送单位	吉安职业技术学院	抄送单位	质检, 监理, 施工单位		

变更内容如下:

1. 三~五层自动喷淋给水平面图中喷头均套梁设置, 图纸中体现了梁的位置, 本次设计按不吊顶设计。



设计单位	吉安市建筑设计规划研究院 (章)			总工办	
设计人		审核人		项目负责人	
				专业负责人	

工程变更联系单

工程名称	吉安职业技术学院第二食堂消防改造项目	日期	2026.03	编号	1/1
主送单位	吉安职业技术学院	抄送单位	质检, 监理, 施工单位		

依据建设工程消防设计审查验收工作技术服务意见表审查意见变更内容如下：

1. 三~五层手动报警按钮和电话插孔分开设置，详变更附图。



设计单位	吉安市建筑设计规划研究院 (章)			总工办	
设计人	袁子奇	审核人	黄江华	项目负责人	刘兴
				专业负责人	吴叶斌


工程设计变更联系单

项目名称	吉安职业技术学院第二食堂消防改造项目	日期	2026.06.18	编号	1/1
主送单位	吉安职业技术学院	抄送单位	质检、监理、施工等单位		

应建设单位要求，对本工程作如下变更：

- 1、将本工程三~五层平面图门窗表中的原木质防火门改为钢质防火门，门大小、高度及耐火等级不变。

以下空白！

设计单位	 吉安市建筑设计规划研究院			总工办	郭峻浩
设计者	刘子琴	审核者	郭峻浩	项目负责人	刘子琴
				专业负责人	刘子琴